

Bilan de puissance électrique - Lot F1b

NOTA : Cette note de calcul a été réalisée conformément à la réglementation en vigueur (NF C 14100) et avec les éléments en notre possession (plans architectes phase permis de construire). Toute modification de ces éléments nécessitera une nouvelle étude. Ce document ne remplace pas la note de calcul devant être réalisée par l'entreprise titulaire du lot Electricité en phase travaux.

Puissance de raccordement totale Ensemble : Bâtiments + Communs

Lot F1b - Bâtiment E	chauffage non électrique	69 kVA	8 logements
TOTAL		69 kVA	8 logements

Lot F1b - Bâtiment E
Puissance des logements

Typologie	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	TOTAL
Nbr de lgt	0	1	5	0	2	0	0	8
Puissance en kVA	0	9	45	0	18	0	0	72

Coefficient de foisonnement	0,78
Puissance retenue	57 kVA

Puissance des communs

Nombre de cage	1	Puissance par cage	12 kVA	Puissance	12 kVA
----------------	---	--------------------	--------	-----------	---------------

Puissance TOTALE

Puissance totale	69 kVA
------------------	---------------